

# 无锡市水利局文件

锡水行审函〔2023〕46号

## 关于具区路与尚贤道交叉口东南侧地块 水利意见的函

无锡市自然资源和规划局无锡经济开发区分局：

你单位《关于征求具区路与尚贤道交叉口东南侧地块水利意见的函》收悉，按照《无锡市区水系专项规划（2018-2035）》、《无锡市城市防洪规划报告（2017-2035年）》，并征求江苏无锡经济开发区建设局的意见，现将具区路与尚贤道交叉口东南侧地块有关水利规划要点函告你单位：

1、地块位于太湖新城片，外围防洪屏障设防标准为200年一遇，河道排涝标准20年一遇。建议地块开发建设时，按国家规范和城市排水规划做好排水设施的同步建设，确保不发生内涝。

2、地块内部涉及寿安桥河、六房上浜，为现状河道。六房上浜河道规划断面标准：底高程吴淞0.0米，河底宽13-14.6

米，坡比 1:2，河口宽 30 米。地块内河道调整应按照《关于准予无锡奥林匹克体育产业中心项目水系调整工程建设规划同意书的行政许可决定》（锡经开水许〔2023〕17 号）批复的内容实施，并遵循“占补平衡、先开后填”的原则，在确保区域水系沟通、水域面积不减少及河道行洪断面不缩减的情况下，方能对寿安桥河进行填埋，确保符合水利要求。

3、河道管理范围内（河道堤防背水坡脚或河口线外 10 米）不得建设固定建筑物、构筑物及管线。如项目拟对河道生态环境综合整治，相关涉河建设方案应报水行政部门审查同意后方可实施。

4、生产建设单位在地块开发建设前应按照《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，编制水土保持方案报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

（此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：吴静，电话：13093036870）

特此函告。



抄送：江苏无锡经济开发区建设局