

无锡市梁溪区水利局

关于光电园 B 区三期三期 F1 地块水利意见的回复函

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

贵局《关于征求光电园 B 区三期三期 F1 地块水利意见的函》收悉。根据贵局提供的地块规划图、地块规划设计要点及要求，从水利角度对该地块提出意见如下：

- 1、 该地块东侧为会西河，应保留距离会西河西侧岸线 10 米的河道管理范围。
- 2、 在项目开工之前，到梁溪区水利局申报该项目的水土保持方案报告书，经批准后开工建设。
- 3、 雨水、污水实行分流，经批准后分别接入市政管网。

无锡市梁溪区水利局

2020 年 12 月 14 日