

无锡市水利局

锡水行审函〔2020〕4号

关于鸿山路与锡协路交叉口东北侧地块 水利意见的函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

你单位《关于征求鸿山路与锡协路交叉口东北侧地块水利意见的函》（锡新自然资规函〔2020〕2号）收悉，根据无锡市人民政府批复同意的《无锡市区水系规划》和无锡市新吴区人民政府批复同意的《无锡市新吴区水系规划》，并征求新吴区水利局的意见，现将鸿山路与锡协路交叉口东北侧地块有关水利规划要点函告你单位：

- 1、地块地面高程及排水应考虑区域最高行洪水位。
- 2、地块涉及东侧河道沈家桥浜，内部河道东头浜和荷村浜。

沈家桥浜规划断面标准为：底高程吴淞 0.5 米，河底宽 8 米，河口宽 30 米，边坡 1:2，两侧河道保护范围 10 米。地块开发建设应按河道规划断面标准进行控制，确保符合水利要求。

东头浜和荷村浜为规划填埋河道。地块开发建设时，应在确保区域水系沟通、水面积不减小及河道行洪断面不缩减，并做好周边防洪排涝应急措施之后，方可进行填埋。

3、生产建设单位在地块开发建设过程中应按照《中华人民共和国水土保持法》及其他法律、法规的相关要求，编制水土保持方案，报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

（此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：杨国良，电话：18921151217）

特此函告。



抄送：新吴区水利局