

无锡市水利局文件

锡水行审函〔2021〕18号

关于长江东路与通祥路交叉口西北侧地块 水利意见的函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

你单位《关于征求长江东路与通祥路交叉口西北侧地块水利意见的函》（锡新自然资规函〔2021〕18号）收悉，根据无锡市新吴区人民政府批复同意的《无锡市新吴区水系规划》，按照《无锡市区水系专项规划（2018-2035）》，并征求新吴区水利局的意见，现将长江东路与通祥路交叉口西北侧地块有关水利规划要点函告你单位：

- 1、地块地面高程及排水应考虑区域最高行洪水位。
- 2、地块不涉及现状河道和规划河道，基本无意见。
- 3、生产建设单位在地块开发建设过程中应按照《中华人民共和国水土保持法》及其他法律、法规的相关要求，编制水土保持方案，报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

（此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：杨国良，电话：18921151217)

特此函告。



抄送：新吴区水利局