

无锡市水利局文件

锡水行审函〔2021〕66号

关于翠山路东、同惠街北地块水利意见的函

无锡市自然资源和规划局锡山分局：

你单位《无锡市自然资源和规划局锡山分局关于翠山路东、同惠街北地块出让征询意见的函》收悉，按照《无锡市区水系专项规划（2018-2035）》，并征求锡山区水利局的意见，现将翠山路东、同惠街北地块有关水利规划要点函告你单位：

1、地块地面高程及排水应考虑区域最高行洪水位。建议地块内地面高程按不低于5.5米（吴淞高程）控制。

2、地块不涉及现状河道和规划河道，基本无意见。

3、生产建设单位在地块开发建设过程中应按照《中华人民共和国水土保持法》及其他法律、法规的相关要求，编制水土保持方案，报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

（此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：杨国良，电话：18921151217）

特此函告。

(此页无正文)



抄送：锡山区水利局