

无锡市市政和园林局

关于征求金城路与梅西路交叉口东南侧地块意见函的回复意见

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

我局经确认位于金城路北侧敷设的 1 根 D610*11.9 的高压燃气管道，其设计压力为 4.0Mpa 的高压 A 级燃气管道。根据你局提供的地块区位图，已建高压燃气管距离拟出让地侧北侧可建设用地范围线约 84 米，满足现行规范《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2020 年版) 中 6.4.15 “高压 A 地下燃气管道与建筑物外墙面之间的水平净距不应小于 30m (当管壁厚度 $\delta > 9.5\text{mm}$ 或对燃气管道采取有效的保护措施时,不应小于 15m)” 的要求。

无锡市市政和园林局

2023 年 8 月 15 日

(联系人:顾天成,电话:13921193171,邮箱:wx12319@126.com)