

# 无锡市市政和园林局函件

锡政园函〔2024〕49号

## 关于锡贤路与美伯路交叉口东南侧地块 相关绿化配套建设意见的复函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

你单位《关于征求锡贤路与美伯路交叉口东南侧地块绿化配套建设意见的函》已收悉。根据控制性详细规划要求及相关法规、规范，我局回复意见如下：

一、锡贤路与美伯路交叉口东南侧地块建设时，用地红线内的绿地率不低于30%，种植乔木区覆土深度应大于1.5米，非用地范围现状绿化不得侵占。

二、绿化建设需符合《城市居住区和单位绿化标准》（DB32/T 4174—2021）相关要求。

无锡市市政和园林局

2024年7月10日

---

无锡市市政和园林局办公室

2024年7月11日印发

---